

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное казенное учреждение
Районный Комитет по образования
и делам молодежи

**Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение**

«Детский сад «Капелька»
ул. Невская, 2, пгт. Оловянная,
Забайкальский край, 674500
Телефон 46-1-27
detsad.kapelka 2013@yandex.ru

30.06.2020-№- 53

Начальнику отдела главному
Государственному инспектору
отдела надзорной деятельности
по Борзинскому, Оловянинскому
районам и г. Борзя
УНД и ПР ГУ МЧС России
По Забайкальскому краю
Майору внутренней службы
Туранову И.Г.
Заведующий МДОУ
«Детский сад «Капелька»
Козловская И.С.

Отчет на предписание № 4/1/4 от 12.02.2020 г

№	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Отчет о проведенной работе
1	В здании учреждения у АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации) и СОУЭ (система оповещения людей о пожаре) истёк средний срок эксплуатации оборудования – 10 лет, дата введения в эксплуатацию оборудования – 14 лет 2010 года.	(Основание ст. 4. №123 – ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390, п.п. 9.2.5, 12.2.5 НПБ 75-98)	Заявка на автоматическую установку пожарной сигнализации(АУПС) и СОУЭ (система оповещения людей о пожаре) отправлена в МКУ РКО и ДМ при поступлении денежных средств на счёт будет произведена установка
2	Не представлен протокол испытания наружных пожарных лестниц	(Основание п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением	Направлена заявка на испытание наружных пожарных лестниц, при поступлении денежных средств будут проведены испытания

	соответствующего протокола испытаний. ст.4. №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний).	
--	--	--

Заведующий МДОУ «Детский сад «Капелька»



И.С. Козловская