

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное казенное учреждение
Районный Комитет по образования
и делам молодежи

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад «Капелька»
ул. Невская, 2, пгт. Оловянная,
Забайкальский край, 674500
Телефон 46-1-27
detsad.kapelka 2013@yandex.ru
02.04.2020-№- 12

Начальник отдела- главному
Государственному инспектору
отдела надзорной деятельности
по Борзинскому, Оловянинскому
районам и городу Борзя
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Забайкальскому краю
майор внутренней службы
ТУРАНОВ И.Г.
Заведующий МДОУ
«Детский сад «Капелька»
И.С. Козловская

Ответ на предписание

Администрация МДОУ «Детский сад «Капелька», в лице заведующего И.С.Козловская, доводит до Вашего сведения, что согласно Предписания № 4/1/4 Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, об устранении выявленных нарушений

Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Отчет о проведенной работе
Пункт Предписания №3. На объекте защиты не соблюдены проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно – планировочным решениям, степени огнестойкости и классу функциональной пожарной опасности, а именно в помещении коридора, расположенного около помещения «Спортивный зал» сооружена деревянная конструкция – перегородка (помещение для инструктора для физической подготовки) без проведения в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ о	30.03.2020г	Деревянную конструкцию – перегородку убрали

