

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Муниципальное казенное учреждение  
Районный Комитет по образования  
и делам молодежи

Муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад «Капелька»  
ул. Невская, 2, пгт. Оловянная,  
Забайкальский край, 674500  
Телефон 46-1-27  
detsad.kapelka 2013@yandex.ru  
02.04.2020-№- 12

Начальник отдела- главному  
Государственному инспектору  
отдела надзорной деятельности  
по Борзинскому, Оловянинскому  
районам и городу Борзя  
УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Забайкальскому краю  
майор внутренней службы  
ТУРАНОВ И.Г.  
Заведующий МДОУ  
«Детский сад «Капелька»  
И.С. Козловская

#### Ответ на предписание

Администрация МДОУ «Детский сад «Капелька», в лице заведующего И.С.Козловская, доводит до Вашего сведения, что согласно Предписания № 4/1/4 Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, об устранении выявленных нарушений

Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Отчет о проведенной работе
Пункт Предписания №3. На объекте защиты не соблюдены проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно – планировочным решениям, степени огнестойкости и классу функциональной пожарной опасности, а именно в помещении коридора, расположенного около помещения «Спортивный зал» сооружена деревянная конструкция – перегородка (помещение для инструктора для физической подготовки) без проведения в установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности и законодательством РФ о	30.03.2020г	Деревянную конструкцию – перегородку убрали

пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации.		
Пункт Предписания №4. Не обеспечено своевременное обслуживание источника внутреннего противопожарного водопровода и проведение проверки работоспособности водопровода с составлением соответствующего акта	30.03.2020г	Заявка на проведение испытаний отправлена И.П. Долгополову А.С. на предоставление сметы 20.03.2020 г
Пункт Предписания № 5 В Учреждении отсутствует аварийное освещение. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы и включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	30.03.2020г	Заявка на проведение испытаний отправлена И.П. Долгополову А.С. на предоставление сметы 20.03.2020 г
Пункт Предписания №8 Не обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов из групп, а именно в результате прикрепленного к дверям утеплителя возможность свободно открывать двери эвакуационного выхода не предоставляется возможным		Заявка на замену эвакуационных дверей отправлена в МКУ РКО и ДМ от 02.04.2020 г

Заведующий МДОУ «Детский сад «Капелька»



И.С. Козловская